

**Bewertung:**

**Wasserentnahme bis Pumpe**

stand 2015

**Übung:**

**1- B- Rohr, 2 - C- Rohre**

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

	<b>Fehlerbeschreibung</b>	<b>Anzahl</b>
1	Saugleitung wurde nicht vom WT und ST verlegt	
2	WF hat den Befehl 3 (4) A-Längen nicht befohlen	
3	MA hat Warnblinklicht nicht eingeschaltet	
4	MA hat die Geräte nicht vollständig abgelegt	
5	Saugleitung wurde nicht vom Saugkorb her gekuppelt	
6	WT hat die Saugleitung nicht mit Kupplungsschlüssel nach- oder festgezogen	
7	Saugschläuche wurden geworfen , nicht abgelegt	
8	Beim Kuppeln hat der ST den WT nicht unterstützt	
9	Ventil-, Halteleine nicht ordnungsgemäß angelegt	
10	Saugleitung wurde nicht vom WT gekuppelt	
11	Saugleitung ohne Befehl des WF hochgenommen	
12	Saugleitung nicht vom WT und ST und MA hochgenommen	
13	WTF hat zu früh den Befehl „Saugleitung zu Wasser“ gegeben (MA hat noch nicht angekuppelt)	
14	Saugleitung ohne Befehl des WF zu Wasser gebracht	
15	MA hat ohne Anforderung oder Handzeichen „Verstanden“ Wasser gegeben	
16	MA hat die Halteleine nicht, falsch oder lose am Haltepunkt befestigt	
17	Kupplungsschlüssel wurden nicht an der Pumpe abgelegt	
18	Ventilleine wurde nicht in der Nähe der Pumpe abgelegt	
19		
20		
21		
	Anmerkung Schiedsrichter:	
	<b>ges. Fehleranzahl:</b>	